



宿舍房間-每月巡檢表
環安衛製(版103-01)

宿舍名稱:
樓層(棟別):

檢查月份: 109 年 9 月

房號	牆面/天花板	冷氣/電扇	照明燈/插座	浴廁設備	私接電	延長線規範	檢查人員/日期
601	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
605	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
603	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
608	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
602	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
604	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
606	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
501	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
502	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
503	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
508	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
508	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
506	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
505	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
701	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
702	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
703	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
704	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
705	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
706	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
707	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
708	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
709	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
404	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
408	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	

- (一) 檢查項目說明: (每星期至少檢查2次)
- 環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明
 - 延長線規範:
 - 若開放使用延長線，須有合格標識並禁止串接
 - 禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電器
 - 禁止房內煮食

(二) 備註:

主管簽核/日期:



飲水機、電氣、消防設備-每月巡檢表

環安衛製(版103-01)

宿舍名稱：

湖口興華館

檢查月份：109年9月

設備內容	檢查項目	檢查結果
滅火器	1. 放置於固定且便於取用之場所。 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3. 噴嘴皮管無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4. 壓力指示針之壓力指示值在有效範圍內。 5. 標示日期於有效期限內。 6. 無其他影響滅火器使用之情形。(如放置雜物)	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
室內消防栓	1. 箱門確實關閉，水帶及噴子之數量正確。 2. 噴子及水帶等無變形、損傷、無法使用之情形。 3. 紅色警浦警示燈保持恆亮。 4. 無其他明顯影響使用之情形。(如放置雜物)	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
火警自動警報設備	1. 受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2. 火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 3. 實際進行廣播擴音測試，確保設備能正常播放	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
避難器具(如為一樓無設置避難器具之必要)	1. 標識無脫落、污損等影響辨識之情形。 2. 配件無明顯變形、脫落等影響使用之情形。 3. 周圍無放置雜物影響其使用之情形。 4. 下降空間暢通無妨礙下降之情形。	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
緊急照明燈	1. 緊急照明燈「側邊測試鈕」按下時燈光須亮起 2. 出口逃生指示燈、避難方向指示燈正常恆亮	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
防火門	1. 外觀是否變形 2. 是否可正常開、閉 3. 兩側通道是否暢通無阻礙	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
配電盤	1. 須上鎖 2. 本月份有無電力負載跳脫情形	☒ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
飲水機	1. 功能正常 2. 水質檢驗報告是否在有效期內	☒ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
延長線	1. 延長線規範	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
(一) 檢查項目說明： 1. 延長線規範： ○若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接 ○禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器		
(二) 備註：		
主管簽核/日期：		檢查人員/檢查日期：



藥箱-每週巡檢表

環安衛製 (版108-03)

宿舍名稱：

湖月口興華館

檢查月份：109年9月

項次	檢查項目	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
3	外傷軟膏 (1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
4	酸痛軟膏 (1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
5	OK繃(適量) Band-aid	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
6	三角巾(1條) Sling (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
7	安全別針 (2支) Safety pins (2 PCS)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
8	止血帶 (1條) Tourniquet (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
9	滅菌紗布塊 (1包) Gauze Pad (1 Pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
10	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (1 Large pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
11	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (2 Medium pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
12	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (1 Small pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
13	透氣膠帶 (1卷) Breathable tape (1 Roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
14	彈性紗繃(2卷) Elastic bandage(2 roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
15	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
檢查人員/檢查日期 Check date						

(一) 檢查項目說明：

- (1) 品項是否缺少、過期或損壞
- (2) 保存期限有效日至少15日
- (3) 不適用之檢查項目請以「/」表示

(二) 備註：

公共區域-每日巡檢表

環安衛(版108-01)

檢查月份: 107 年 9 月

宿舍名稱:

日期/項目	大廳/休閒中心/煮食區	走道/樓梯	洗衣/晾衣區	浴室/廁所	垃圾/回收場	其它公共區	檢查人員
1	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
2	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
3	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
4	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
5	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
6	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
7	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
8	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
9	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
10	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
11	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
12	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
13	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
14	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
15	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
16	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
17	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
18	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
19	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
20	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
21	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
22	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
23	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
24	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
25	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
26	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
27	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
28	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
29	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
30	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	
31	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	✓ 正常 □ 異常	

(一) 檢查項目說明:

環境整潔良好、隨手關燈備留足夠照明、飲水機外觀及水盤清潔、使用合格延長線並禁止串接

(二) 備註:

主管簽核/日期:

B

宿舍房間-每月巡檢表

環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱：海山樓樓層 (棟別)：

檢查月份：109年8月

房號	牆面/天花板	冷氣/電扇	照明燈/插座	浴廁設備	私接電	延長線規範	檢查人員/日期
102	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
103	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
101	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
202	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
204	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
208	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
209	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
302	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
303	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
305	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
401	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
403	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
405	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
501	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
502	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
503	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
504	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
505	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
605	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
604	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
602	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
708	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
709	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
706	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
705	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明：(每週巡邏每月至少檢查2次)

- 環境整潔良好、隨手開燈需留足夠照明
- 延長線規範：
 - 若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接
 - 禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器
- 禁止房內煮食

(二) 備註：

主管簽核/日期：



飲水機、電氣、消防設備-每月巡檢表

環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱：湖口興華檢查月份：109年8月

設備內容	檢查項目	檢查結果
滅火器	1.放置於固定且便於取用之場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴皮管無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示針之壓力指示值在有效範圍內。 5.標示日期於有效期限內。 6.無其他影響滅火器使用之情形。(如放置雜物)	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
室內消防栓	1.箱門確實關閉，水帶及噴子之數量正確。 2.噴子及水帶等無變形、損傷、無法使用之情形。 3.紅色幫浦警示燈保持恆亮。 4.無其他明顯影響使用之情形。(如放置雜物)	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
火警自動警報設備	1.授信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 3.實際進行震摺潛放測試，確保設備能正常播放	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
避難器具(如為一樓無設置避難器具之必要)	1.標識無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.配件無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形。	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
緊急照明燈	1.緊急照明燈「側邊測試鈕」按下時燈光須亮起 2.出口逃生指示燈、避難方向指示燈正常恆亮	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
防火門	1.外觀是否變形 2.是否可正常開、閉 3.兩側通道是否暢通無阻礙	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
配電盤	1.須上鎖 2.本月份有無電力負載跳脫情形	☒ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
飲水機	1.功能正常 2.水質檢驗報告是否在有效期內	☒ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
延長線	1.延長線規範	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
(一) 檢查項目說明： 1.延長線規範： ○若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接 ○禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器 (二) 備註：		
主管簽核/日期：		檢查人員/檢查日期：



藥箱-每週巡檢表

環安衛製 (版108-03)

宿舍名稱：潮口興華檢查月份：109年8月

項次	檢查項目	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
3	外傷軟膏 (1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
4	酸痛軟膏 (1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
5	OK繃(適量) Band-aid	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
6	三角巾 (1條) Sling (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
7	安全別針 (2支) Safety pins (2 PCS)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
8	止血帶 (1條) Tourniquet (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
9	滅菌紗布塊 (1包) Gauze Pad (1 Pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
10	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (1 Large pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
11	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (2 Medium pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
12	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (1 Small pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
13	透氣膠帶 (1卷) Breathable tape (1 Roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
14	彈性紗繃(2卷) Elastic bandage(2 roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
15	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
檢查人員/檢查日期 Check date						

(一) 檢查項目說明：

- (1) 品項是否缺少、過期或損壞
 (2) 保存期限有效日至少15日
 (3) 不適用之檢查項目請以「/」表示

(二) 備註：

公共區域-每日巡檢表							
宿舍名稱： <u>湘江興業</u>				檢查月份： <u>10</u> 年 <u>8</u> 月			
日期/項目	大廳/休閒中心 /煮食區	走廊/樓梯	洗衣/晾衣區	浴室/廁所	垃圾/回收場	其它公共區	檢查人員
1	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	[簽名]
2	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
3	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
4	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
5	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
6	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
7	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
8	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
9	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
10	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
11	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
12	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
13	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
14	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
15	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
16	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
17	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
18	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
19	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
20	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
21	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
22	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
23	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
24	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
25	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
26	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
27	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
28	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
29	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
30	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
31	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明：
環境整潔良好、隨手關燈儘量足夠照明、飲水機外漏及水盤清潔、使用合格延長線並禁止串接

(二) 備註：

主管簽核/日期：



宿舍房間-每月巡檢表

環安衛製 (版108-01)

宿舍名稱：海口 樓層 (被別)： 檢查月份：109 年 7 月

房號	牆面/天花板	冷氣/電扇	照明燈/插座	浴廁設備	私接電	延長線規範	檢查人員/日期
101	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
105	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
205	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
208	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
209	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
302	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
304	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
306	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
307	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
309	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
401	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
402	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
404	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
410	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
501	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
503	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
505	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
601	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
603	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
605	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
701	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
705	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
707	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
708	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
709	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明：(每宿舍每月至少檢查2次)

1. 環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明

2. 延長線規範：

◦若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接

◦禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器

3. 禁止房內煮食

(二) 備註：

主管簽核/日期：



公共區域-每日巡檢表

環安衛製 (版109-01)

宿舍名稱:

湖口樂華

檢查月份: 109 年 7 月

日期/項目	大廳/休閒中心 /煮食區	走道/樓梯	洗衣/曬衣區	浴室/廁所	垃圾/回收場	其它公共區	檢查人員
1	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
2	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
3	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
4	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
5	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
6	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
7	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
8	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
9	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
10	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
11	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
12	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
13	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
14	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
15	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
16	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
17	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
18	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
19	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
20	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
21	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
22	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
23	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
24	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
25	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
26	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
27	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
28	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
29	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
30	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
31	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明:

環境整潔良好、隨手關燈儘留足夠照明、飲水機外觀及水盤清潔、使用合格延長線並禁止串接

(二) 備註:

主管簽核/日期:



藥箱-每週巡檢表

環安衛製 (版108-03)

宿舍名稱:

3602 豐華

檢查月份:

109年1月

項次	檢查項目	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
3	外傷軟膏 (1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
4	酸痛軟膏 (1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
5	OK繃(適量) Band-aid	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
6	三角巾 (1條) Sling (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
7	安全別針 (2支) Safety pins (2 PCS)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
8	止血帶 (1條) Tourniquet (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
9	滅菌紗布塊 (1包) Gauze Pad (1 Pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
10	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (1 Large pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
11	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (2 Medium pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
12	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (1 Small pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
13	透氣膠帶 (1卷) Breathable tape (1 Roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
14	彈性紗繃(2卷) Elastic bandage(2 roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常
15	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常

檢查人員/檢查日期

Check date

(一) 檢查項目說明:

- (1) 品項是否缺少、過期或損壞
 (2) 保存期限有效日至少15日
 (3) 不適用之檢查項目請以「/」表示

(二) 備註:



飲水機、電氣、消防設備-每月巡檢表

環安衛製(版108-01)

宿舍名稱：**湖口興華**檢查月份：**109** 年 **7** 月

設備內容	檢查項目	檢查結果
滅火器	1.放置於固定且便於取用之場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴皮管無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示針之壓力指示值在有效範圍內。 5.標示日期於有效期限內。 6.無其他影響滅火器使用之情形。(如放置雜物)	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
室內消防栓	1.箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2.瞄子及水帶等無變形、損傷、無法使用之情形。 3.紅色幫浦警示燈保持恆亮。 4.無其他明顯影響使用之情形。(如放置雜物)	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
火警自動警報設備	1.授信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 3.實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
避難器具(如為一樓無設置避難器具之必要)	1.標識無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.配件無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形。	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
緊急照明燈	1.緊急照明燈「側邊測試鈕」按下時燈光須亮起 2.出口逃生指示燈、避難方向指示燈正常恆亮	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
防火門	1.外觀是否變形 2.是否可正常開、閉 3.兩側通道是否暢通無阻礙	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
配電盤	1.須上鎖 2.本月份有無電力負載跳脫情形	☒ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
飲水機	1.功能正常 2.水質檢驗報告是否在期效內	☒ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
延長線	1.延長線規範	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
(一) 檢查項目說明： 1.延長線規範： ○若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接 ○禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器 (二) 備註：		
主管簽核/日期：		檢查人員/檢查日期：