



公共區域-每日巡檢表

環安衛製 (版108-03)

宿舍名稱：

學頭3樓

檢查月份：109年11月

日期/項次	大廳/休閒中心 /煮食區	走道/樓梯	洗衣/曬衣區	浴室/廁所	垃圾/回收場	其它公共區	檢查人員
1	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
2	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
3	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
4	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
5	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
6	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
7	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
8	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
9	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
10	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
11	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
12	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
13	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
14	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
15	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
16	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
17	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
18	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
19	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
20	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	
21	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
22	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
23	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
24	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
25	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
26	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
27	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
28	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
29	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
30	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	
31	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明：

環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明、確保飲水機外觀及水盤整潔、使用合格延長線並禁止串接

(二) 備註：

主管簽核/日期：



醫藥箱-每週巡檢表

環安衛製 (版108-03)

宿舍名稱：

檢查月份：109年7月

項次	檢查項目	Week-1	Week-2	Week-3	Week-4	Week-5
1	優碘藥水(1瓶) Povidone iodine solution (1 bottle)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
2	75%酒精棉片(1包) 75% Alcohol cotton sheet (1 package)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
3	外傷軟膏 (1條) Trauma ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
4	酸痛軟膏 (1條) Pain ointment (1EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
5	OK繃(適量) Band-aid	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
6	三角巾 (1條) Sling (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
7	安全別針 (2支) Safety pins (2 PCS)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
8	骨折固定板 (2支) Fracture fixation plate (2 EA)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
9	止血帶 (1條) Tourniquet (1 PC)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
10	滅菌紗布塊 (1包) Gauze Pad (1 Pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
11	滅菌棉棒-大(1包) Cotton swabs (1 Large pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
12	滅菌棉棒-中(1包) Cotton swabs (2 Medium pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
13	滅菌棉棒-小(1包) Cotton swabs (1 Small pack)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
14	透氣膠帶 (1卷) Breathable tape (1 Roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
15	彈性紗繃(2卷) Elastic bandage(2 roll)	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常
16	簡易急救箱-不含內裝藥品(一個) First aid kit	☒ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常

檢查人員/檢查日期

Check date

(一) 檢查項目說明：

(1) 品項是否缺少、過期或損壞

(2) 保存期限有效日至少15日

(3) 不適用之檢查項目請以「/」表示

(二) 備註：



飲水機、電氣、消防設備-每月巡檢表

環安衛製 (版108-03)

宿舍名稱：

檢查月份：109 年 7 月

設備內容	檢查項目	檢查結果
滅火器	1. 放置於固定且便於取用之場所。 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3. 噴嘴皮管無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4. 壓力指示針之壓力指示值在有效範圍內。 5. 標示日期於有效期限內。 6. 無其他影響滅火器使用之情形。(如放置雜物)	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
室內消防栓	1. 箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2. 瞄子及水帶等無變形、損傷、無法使用之情形。 3. 紅色幫浦警示燈保持恆亮。 4. 無其他明顯影響使用之情形。(如放置雜物)	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置
火警自動警報設備	1. 授信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2. 火警探测器無變形、損壞等無法使用之情形。 3. 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置
避難器具(如為一樓無設置避難器具之必要)	1. 標識無脫落、污損等影響辨識之情形。 2. 配件無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3. 周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4. 下降空間暢通無妨礙下降之情形。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置
緊急照明燈	1. 緊急照明燈「側邊測試鈕」按下時燈光須亮起 2. 出口逃生指示燈、避難方向指示燈正常恆亮	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置 ☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
防火門	1. 外觀是否變形 2. 是否可正常開、閉 3. 兩側通道是否暢通無阻礙	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置
配電盤(箱)	1. 須上鎖 2. 內部須有中隔板	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
飲水機	1. 功能正常 2. 水質檢驗報告是否在期效內	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 符合 ☐ 不符合
延長線	1. 延長線規範	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 無設置
發電機	1. 啟動測試功能正常 2. 燃油存量比例正常	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置 ☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 無設置

(一) 檢查項目說明：

1. 延長線規範：

- 若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接
- 禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器

2. 各設備(施)須維持整潔

(二) 備註：

主管簽核/日期：

檢查人員/檢查日期：



宿舍房間-每月巡檢表

環安衛製 (版108-03)

宿舍名稱：

樓層(棟別)：

檢查月份：109年11月

項次	房號	牆面/天花板	冷氣/電扇	照明燈/ 電源開關	浴廁設備	私接電	延長線規範	檢查人員/ 日期
1	2-1	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
2	2-2	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 正常 ☐ 異常	☒ 無 ☐ 有	☒ 符合 ☐ 異常	
3		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
4		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
5		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
6		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
7		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
8		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
9		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
10		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
11		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
12		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
13		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
14		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
15		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
16		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
17		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
18		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
19		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
20		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
21		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
22		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
23		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
24		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	
25		☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 正常 ☐ 異常	☐ 無 ☐ 有	☐ 符合 ☐ 異常	

(一) 檢查項目說明：(採抽檢方式)

- 環境整潔良好、隨手關燈僅留足夠照明
- 延長線規範：
 - 若開放使用延長線，須有合格標籤並禁止串接
 - 禁止使用延長線連接吹風機、電鍋等高耗電電器
- 禁止房內煮食
- 牆面/天花板無破損及發霉

(二) 備註：

主管簽核/日期：