元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司　　委託編號：YZ1101C0474
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號　　樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司　　檢測目的：---
行業別：自述業別　　採樣時間：110年02月02日15時00分
採樣地點：建八一館4F飲水機　　收樣時間：110年02月03日
(新北市中和區　　)
採樣單位：御安淨水企業有限公司　　報告日期：110年02月05日
採樣方法：---　　報告編號：C1100474-1
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1100203D				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年02月03日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路128號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887