



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1101C0446
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：---
行業別：自述業別	採樣時間：110年02月01日14時00分
採樣地點：中壢中華三館 3G/4F 飲水機 (桃園市中壢區)	收樣時間：110年02月02日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：110年02月05日
採樣方法：---	報告編號：C1100446-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1100202F				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年02月02日 10時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS