



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：龜山文華館 C02/2F 飲水機
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1101C3114
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：110年09月16日16時30分
 收樣時間：110年09月17日
 報告日期：110年09月24日
 報告編號：C1103114-1

樣品報告編號		C1100917A				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月17日 10時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1101C3114
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	110年09月16日16時35分
採樣地點：	龜山文華館 C09/2F 飲水機 (桃園市龜山區)	收樣時間：	110年09月17日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	110年09月24日
採樣方法：	---	報告編號：	C1103114-2
採樣行程代碼：	---		

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1101C3114
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	110年09月16日16時40分
採樣地點：	龜山文華館 C10/2F 飲水機 (桃園市龜山區)	收樣時間：	110年09月17日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	110年09月24日
採樣方法：	---	報告編號：	C1103114-3
採樣行程代碼：	---		

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 御安淨水企業有限公司	委託編號	: YZ1101C3114
委託者地址	: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	: 定檢
行業別	: 自述業別	採樣時間	: 110年09月16日16時45分
採樣地點	: 龜山文華館 C11/2F 飲水機 (桃園市龜山區)	收樣時間	: 110年09月17日
採樣單位	: 御安淨水企業有限公司	報告日期	: 110年09月24日
採樣方法	: ---	報告編號	: C1103114-4
採樣行程代碼	: ---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1101C3114
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：110年09月16日16時50分
 採樣地點：龜山文華館C12/2F飲水機 收樣時間：110年09月17日
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：110年09月24日
 採樣方法：--- 報告編號：C1103114-5
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1100917E				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月17日 10時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1101C3114
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：110年09月16日16時55分
 採樣地點：龜山文華館C13/2F飲水機 收樣時間：110年09月17日
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：110年09月24日
 採樣方法：--- 報告編號：C1103114-6
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1100917F				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月17日 10時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1101C3114
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：110年09月16日17時00分
 採樣地點：龜山文華館C14/1F飲水機 收樣時間：110年09月17日
 (桃園市龜山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：110年09月24日
 採樣方法：--- 報告編號：C1103114-7
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1100917G				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年09月17日 10時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	：御安淨水企業有限公司	委託編號	：YZ1101C3114
委託者地址	：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	：飲用水
受檢單位	：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	：定檢
行業別	：自述業別	採樣時間	：110年09月16日17時05分
採樣地點	：龜山文華館 C15/1F 飲水機 (桃園市龜山區)	收樣時間	：110年09月17日
採樣單位	：御安淨水企業有限公司	報告日期	：110年09月24日
採樣方法	：---	報告編號	：C1103114-8
採樣行程代碼	：---		

[illegible]

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd

IndustrialType: ---

Sampling Site: Lucky dorm C09/2F drinking fountain

Client Number: YZ1101C3114

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/16/2021 16:35

Sample Received: 09/17/2021

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 09/24/2021

Report Number: C1103114-2

[illegible]

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd

Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)

Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd

IndustrialType: ---

Sampling Site: Lucky dorm C12/2F drinking fountain

Client Number: YZ1101C3114

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 09/16/2021 16:50

Sample Received: 09/17/2021

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd

Sampling Method: ---

Sampling Code: ---

Report Date: 09/24/2021

Report Number: C1103114-5

[illegible]

