元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：八德興豐三館2F飲水機
(桃園市八德區　　)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1101C3785
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：110年11月04日15時00分
收樣時間：110年11月05日
報告日期：110年11月09日
報告編號：C1103785-1

樣品報告編號		C1101105B				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	110年11月05日12時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路128號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887