



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位	：御安淨水企業有限公司	委託編號	：YZ1111C0971
委託者地址	：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	：飲用水
受檢單位	：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	：定檢
行業別	：自述業別	採樣時間	：111年03月16日 14時00分
採樣地點	：中壢吉林二館 C03/5F 飲水機 (桃園市中壢區)	收樣時間	：111年03月17日
採樣單位	：御安淨水企業有限公司	報告日期	：111年03月23日
採樣方法	：---	報告編號	：C1110971-1
採樣行程代碼	：---		

樣品報告編號		C1110317I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年03月17日 10時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS