



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：彰化福興館 A16 飲水機
 (彰化縣大村鄉)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1111C1001
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年03月20日14時00分
 收樣時間：111年03月21日
 報告日期：111年03月24日
 報告編號：C1111001-1

樣品報告編號		C1110321F				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年03月21日 10時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：彰化福興館 A17 飲水機
(彰化縣大村鄉)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1111C1001
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：111年03月20日14時05分
收樣時間：111年03月21日
報告日期：111年03月24日
報告編號：C1111001-2

樣品報告編號		C1110321G				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年03月21日 10時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：彰化福興館 A16 飲水機
 (彰化縣大村鄉)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1111C1001
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年03月20日14時00分
 收樣時間：111年03月21日
 報告日期：111年03月24日
 報告編號：C1111001-3

樣品報告編號		C1110321F				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	111年03月21日 10時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

