



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1111C2326
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	111年06月28日 16時00分
採樣地點：	八德城仔一館 H1/1F 飲水機 (桃園市八德區)	收樣時間：	111年06月29日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	111年07月04日
採樣方法：	---	報告編號：	C1112326-1
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110629B				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年06月29日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
								