



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1111C3401
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：111年09月14日11時30分
採樣地點：中壢吉林二館C04/4F飲水機 (桃園市中壢區)	收樣時間：111年09月15日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：111年09月19日
採樣方法：---	報告編號：C1113401-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110915E				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年09月15日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
				PASS				