



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1111C3526
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：111年09月21日15時00分
 採樣地點：桃園永安二館51/2F飲水機 收樣時間：111年09月22日
 (桃園市桃園區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：111年09月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1113526-1
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1110922I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據	NIEA E230.55B	6	
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年09月22日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0			
以下空白								
		PASS						