



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1111C3900
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
行業別：自述業別 採樣時間：111年10月18日15時30分
採樣地點：景平二館4F飲水機 收樣時間：111年10月19日
(新北市中和區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：111年10月25日
採樣方法：--- 報告編號：C1113900-1
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1111019H				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年10月19日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS