



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1121C1019
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	112年03月14日14時00分
採樣地點：	中壢吉林二館 C01/1F 飲水機 (桃園市中壢區)	收樣時間：	112年03月15日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	112年03月21日
採樣方法：	---	報告編號：	C1121019-1
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120315C				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年03月15日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
								