



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：香山富群館4F飲水機
 (新竹市香山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C2110
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年06月04日14時00分
 收樣時間：112年06月05日
 報告日期：112年06月13日
 報告編號：C1122110-1

樣品報告編號		C1120605N				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年06月05日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		</						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：香山富群館5F飲水機
 (新竹市香山區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C2110
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年06月04日14時05分
 收樣時間：112年06月05日
 報告日期：112年06月13日
 報告編號：C1122110-2

樣品報告編號		C11206050				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年06月05日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1121C2110

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：錄興國際股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：112年06月04日14時10分

採樣地點：香山富群館 6F 飲水機

收樣時間：112年06月05日

(新竹市香山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：112年06月13日

採樣方法：---

報告編號：C1122110-3

採樣行程代碼：---

[illegible]

