



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：彰化福興館 A16 飲水機
 (彰化縣大村鄉)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C2239
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年06月08日11時30分
 收樣時間：112年06月09日
 報告日期：112年06月16日
 報告編號：C1122239-1

樣品報告編號		C1120609J				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年06月09日 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1121C2239
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	112年06月08日11時35分
採樣地點：	彰化福興館 A17 飲水機 (彰化縣大村鄉)	收樣時間：	112年06月09日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	112年06月16日
採樣方法：	---	報告編號：	C1122239-2
採樣行程代碼：	---		

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：彰化福興館 A16 飲水機
 (彰化縣大村鄉)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C2239
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年06月08日11時30分
 收樣時間：112年06月09日
 報告日期：112年06月16日
 報告編號：C1122239-3

樣品報告編號		C1120609J				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	112年06月09日 11時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：彰化福興館 A17 飲水機
 (彰化縣大村鄉)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C2239
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年06月08日11時35分
 收樣時間：112年06月09日
 報告日期：112年06月16日
 報告編號：C1122239-4

樣品報告編號		C1120609K				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	112年06月09日 11時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								