



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：宏普人力資源股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：新竹中華一館 3F/A4 飲水機
 (新竹市北區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C3877
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年09月25日14時00分
 收樣時間：112年09月26日
 報告日期：112年10月05日
 報告編號：C1123877-1

樣品報告編號		C1120926F				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年09月26日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：宏普人力資源股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：新竹中華一館 5F/A5 飲水機
 (新竹市北區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1121C3877
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年09月25日14時05分
 收樣時間：112年09月26日
 報告日期：112年10月05日
 報告編號：C1123877-2

樣品報告編號		C1120926G				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年09月26日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
PASS								

