



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：鎔興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：高雄長春一館 B1/1F 飲水機
(高雄市湖內區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年01月04日15時00分
收樣時間：113年01月05日
報告日期：113年01月10日
報告編號：C1130075-1

樣品報告編號		C1130105M				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年01月05日 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 B2/2F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年01月04日15時05分
 收樣時間：113年01月05日
 報告日期：113年01月10日
 報告編號：C1130075-2

樣品報告編號		C1130105N				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年01月05日 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：錄興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：高雄長春一館 B3/3F 飲水機
(高雄市湖內區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年01月04日15時10分
收樣時間：113年01月05日
報告日期：113年01月10日
報告編號：C1130075-3

樣品報告編號		C1130105O				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年01月05日 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位：御安淨水企業有限公司

委託編號：YZ1131C0075

委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位： 錄興國際股份有限公司

檢測目的：定檢

行 業 別 : 自述業別

採樣時間：113年01月04日15時15分

採樣地點：高雄長春一館 B4/4F 飲水機

收樣時間：113年01月05日

(高雄市湖內區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司

報告日期：113年01月10日

採樣方法：---

報告編號：C1130075-4

採樣行程代碼：---

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：鎩興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：高雄長春一館 B5/5F 飲水機
(高雄市湖內區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年01月04日15時20分
收樣時間：113年01月05日
報告日期：113年01月10日
報告編號：C1130075-5

樣品報告編號		C1130105Q				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年01月05日 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：鎔興國際股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：高雄長春一館 B6/6F 飲水機
(高雄市湖內區)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年01月04日15時25分
收樣時間：113年01月05日
報告日期：113年01月10日
報告編號：C1130075-6

樣品報告編號		C1130105R				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年01月05日 11時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：鎔興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 B1/1F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年01月04日15時00分
 收樣時間：113年01月05日
 報告日期：113年01月10日
 報告編號：C1130075-7

樣品報告編號		C1130105M				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年01月05日 11時30分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 B2/2F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年01月04日15時05分
 收樣時間：113年01月05日
 報告日期：113年01月10日
 報告編號：C1130075-8

樣品報告編號		C1130105N				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年01月05日 11時30分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 B3/3F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年01月04日15時10分
 收樣時間：113年01月05日
 報告日期：113年01月10日
 報告編號：C1130075-9

樣品報告編號		C11301050				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年01月05日 11時30分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1131C0075
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：錄興國際股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：113年01月04日15時15分
採樣地點：高雄長春一館 B4/4F 飲水機 (高雄市湖內區)	收樣時間：113年01月05日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：113年01月10日
採樣方法：---	報告編號：C1130075-10
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130105P				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年01月05日 11時30分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 B5/5F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年01月04日15時20分
 收樣時間：113年01月05日
 報告日期：113年01月10日
 報告編號：C1130075-11

樣品報告編號		C1130105Q				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年01月05日 11時30分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						


元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：鎩興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：高雄長春一館 B6/6F 飲水機
 (高雄市湖內區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0075
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年01月04日15時25分
 收樣時間：113年01月05日
 報告日期：113年01月10日
 報告編號：C1130075-12

樣品報告編號		C1130105R				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年01月05日 11時30分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						



YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client Number: YZ1131C0075

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 01/04/2024 15:10


Sample Received: 01/05/2024

Report Date: 01/10/2024

Report Number: C1130075-3

Sampling Code: ---

P4/7



YUAN ZE UNIVERSITY

Analysis Report

Client Number: YZ1131C0075

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 01/04/2024 15:25

Sample Received: 01/05/2024

Report Date: 01/10/2024

Report Number: C1130075-6

Sampling Code: ---

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Changchun 1st Building B2/ 2F Water Dispenser

Client Number: YZ1131C0075
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 01/04/2024 15:05
Sample Received: 01/05/2024

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 01/10/2024
Report Number: C1130075-8

Sample Report Number		C1130105N				Analytical Method	Drinking water standard of EPA	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking fountain						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	01/05/2024 11:30	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Analysis Report

Sample Received: 01/05/2024

Sampling Code: ---

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Changchun 1st Building B4/ 4F Water Dispenser

Client Number: YZ1131C0075
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 01/04/2024 15:15
Sample Received: 01/05/2024

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 01/10/2024
Report Number: C1130075-10

Sample Report Number		C1130105P				Analytical Method	Drinking water standard of EPA	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking fountain						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	01/05/2024 11:30	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Changchun 1st Building B5/ 5F Water Dispenser

Client Number: YZ1131C0075
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 01/04/2024 15:20
Sample Received: 01/05/2024

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 01/10/2024
Report Number: C1130075-11

Sample Report Number		C1130105Q				Analytical Method	Drinking water standard of EPA	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking fountain						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	01/05/2024 11:30	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden –Brother International Co., Ltd.
IndustrialType: ---
Sampling Site: Kaohsiung Changchun 1st Building B6/ 6F Water Dispenser

Client Number: YZ1131C0075
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 01/04/2024 15:25
Sample Received: 01/05/2024

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 01/10/2024
Report Number: C1130075-12

Sample Report Number		C1130105R				Analytical Method	Drinking water standard of EPA	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking fountain						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	01/05/2024 11:30	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								