



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：新豐中崙一館 D8 飲水機
 (新竹縣新豐鄉)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C0860
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年03月04日09時35分
 收樣時間：113年03月04日
 報告日期：113年03月07日
 報告編號：C1130860-2

樣品報告編號		C1130304BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年03月04日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

