

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1131C1095
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：113年03月12日13時30分
 採樣地點：蘆竹南山一館65/2F飲水機 收樣時間：113年03月13日

 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：113年03月22日
 採樣方法：--- 報告編號：C1131095-2
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130313I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年03月13日 11時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								