國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　委 託 編 號 ：YZ1131C2395
委 託 者 地 址 ：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號　樣 品 基 質 ：飲用水
受 檢 單 位 ：家興人力資源顧問股份有限公司　檢 測 目 的 ：定檢
行 業 別 ：自述業別　　採 樣 時 間 ：113年06月04日11時00分
採 樣 地 點 ：中壢自強二館 J1/1F 飲水機　　收 樣 時 間 ：113年06月05日
(桃園市中壢區)
採 樣 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　報 告 日 期 ：113年06月13日
採 樣 方 法 ：---　　報 告 編 號 ：C1132395-1
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130605B				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月05日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司　　委託編號：YZ1131C2396
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號　　樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司　　檢測目的：定檢
行業別：自述業別　　採樣時間：113年06月04日11時30分
採樣地點：中壢自強二館 J4/3F 飲水機 (桃園市中壢區)　　收樣時間：113年06月05日
採樣單位：御安淨水企業有限公司　　報告日期：113年06月13日
採樣方法：---　　報告編號：C1132396-1
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130605C				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月05日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　委 託 編 號 ：YZ1131C2397
委 託 者 地 址 ：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號　樣 品 基 質 ：飲用水
受 檢 單 位 ：家興人力資源顧問股份有限公司　檢 測 目 的 ：定檢
行 業 別 ：自述業別　　採 樣 時 間 ：113年06月04日13時00分
採 樣 地 點 ：中壢自強二館 A 棟 J5/3F 飲水機　收 樣 時 間 ：113年06月05日
(桃園市中壢區　　)
採 樣 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　報 告 日 期 ：113年06月13日
採 樣 方 法 ：---　　報 告 編 號 ：C1132397-1
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130605D				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年06月05日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887