



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司  
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號  
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司  
 行業別：自述業別  
 採樣地點：鶯歌建國館 1F 飲水機  
 (新北市鶯歌區 )  
 採樣單位：御安淨水企業有限公司  
 採樣方法：---  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1131C3932  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：113年09月12日16時00分  
 收樣時間：113年09月13日  
 報告日期：113年09月26日  
 報告編號：C1133932-1

樣品報告編號		C1130913I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	4	113年09月13日 10時30分	LES Endo Agar	1倍/4, 3	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

**PASS**