

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第2頁 共3頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1141C1019
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：114年03月09日15時05分
採樣地點：彰化福興館 A11 飲水機 (彰化縣大村鄉)	收樣時間：114年03月10日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：114年03月18日
採樣方法：---	報告編號：C1141019-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140310B				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年03月10日 12時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								