



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：蘆竹南山二館 4F 飲水機
 (桃園市蘆竹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C1174
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年03月13日16時30分
 收樣時間：114年03月14日
 報告日期：114年03月25日
 報告編號：C1141174-1

樣品報告編號		C1140314H				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年03月14日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1141C1174
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：114年03月13日16時30分
採樣地點：蘆竹南山二館4F飲水機 (桃園市蘆竹區)	收樣時間：114年03月14日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：114年03月25日
採樣方法：---	報告編號：C1141174-2
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140314H				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年03月14日 12時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								