



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
行業別：自述業別
採樣地點：新豐中崙一館 D8 飲水機
(新竹縣新豐鄉)
採樣單位：御安淨水企業有限公司
採樣方法：---
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C2429
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月06日11時30分
收樣時間：114年06月06日
報告日期：114年06月20日
報告編號：C1142429-1

樣品報告編號		C1140606M				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月06日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

