



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1141C2589
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：114年06月16日14時50分
 採樣地點：蘆竹南山一館 62/3F 飲水機 收樣時間：114年06月17日
 (桃園市蘆竹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：114年06月27日
 採樣方法：--- 報告編號：C1142589-1
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140617D				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 傳真：(03)463-5887