




元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：中壢中華一館 B10/5F 517 室
 (桃園市中壢區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1141C3725
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年09月01日15時50分
 收樣時間：114年09月02日
 報告日期：114年09月09日
 報告編號：C1143725-1

樣品報告編號		C1140902H				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年09月02日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



Analysis Report

Client Number: YZ1141C3725
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 09/01/2025 15:50
Sample Received: 09/02/2025

Report Date: 09/09/2025
Report Number: C1143725-1

P2/2