



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C0587
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：錄興國際股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：115年02月02日 14時30分
 採樣地點：中壢自強四館 3F 飲水機 收樣時間：115年02月03日
 (桃園市中壢區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：115年02月09日
 採樣方法：--- 報告編號：C1150587-1
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150203AI				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年02月03日 11時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

