



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C2175
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：115年05月06日14時35分
 採樣地點：龜山山鶯一館 3F 飲水機 收樣時間：115年05月07日
 (桃園市龜山區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：115年05月15日
 採樣方法：--- 報告編號：C1152175-2
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150507P				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月07日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：龜山山鶯一館 5F 飲水機
 (桃園市龜山區)

委託編號：YZ1151C2175
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月07日 14時40分
 收樣時間：115年05月07日

採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

報告日期：115年05月15日
 報告編號：C1152175-3

樣品報告編號		C1150507Q				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月07日 12時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

