



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司 委託編號：YZ1151C3044
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號 樣品基質：飲用水
 受檢單位：錄興國際股份有限公司 檢測目的：定檢
 行業別：自述業別 採樣時間：115年07月02日 11時30分
 採樣地點：中壢復華一館 J04/3F 飲水機 收樣時間：115年07月03日
 (桃園市中壢區)

採樣單位：御安淨水企業有限公司 報告日期：115年07月13日
 採樣方法：--- 報告編號：C1153044-1
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150703B				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年07月03日 11時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

