



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：東區民權一館 1F 飲水機
 (新竹市東區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3336
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年07月16日16時00分
 收樣時間：115年07月17日
 報告日期：115年07月24日
 報告編號：C1153336-1

樣品報告編號		C1150717F				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年07月17日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：東區民權一館 5F 飲水機
 (新竹市東區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3336
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年07月16日16時10分
 收樣時間：115年07月17日
 報告日期：115年07月24日
 報告編號：C1153336-3

樣品報告編號		C1150717H				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年07月17日 12時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 御安淨水企業有限公司	委託編號	: YZ1151C3336
委託者地址	: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	: 定檢
行業別	: 自述業別	採樣時間	: 115年07月16日16時15分
採樣地點	: 東區民權一館 7F 飲水機 (新竹市東區)	收樣時間	: 115年07月17日
採樣單位	: 御安淨水企業有限公司	報告日期	: 115年07月24日
採樣方法	: ---	報告編號	: C1153336-4
採樣行程代碼	: ---		

[illegible]

