



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 338 號 H02/4F
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日15時35分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-2

樣品報告編號		C1150807AC				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年08月07日 11時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 338 號 H05/1F
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日15時50分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-5

樣品報告編號		C1150807AF				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年08月07日 11時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		</						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 H06/B 棟 7 樓
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日15時55分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-6

樣品報告編號		C1150807AG				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年08月07日 11時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1151C3735
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	115年08月06日16時00分
採樣地點：	楠梓大學一館H07/A棟7樓 (高雄市楠梓區)	收樣時間：	115年08月07日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	115年08月18日
採樣方法：	---	報告編號：	C1153735-7
採樣行程代碼：	---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 H08/A 棟 10 樓
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日16時05分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-8

樣品報告編號		C1150807AI				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年08月07日 11時00分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 御安淨水企業有限公司	委託編號	: YZ1151C3735
委託者地址	: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	: 定檢
行業別	: 自述業別	採樣時間	: 115年08月06日16時15分
採樣地點	: 楠梓大學一館 H10/12F 飲水機 (高雄市楠梓區)	收樣時間	: 115年08月07日
採樣單位	: 御安淨水企業有限公司	報告日期	: 115年08月18日
採樣方法	: ---	報告編號	: C1153735-10
採樣行程代碼	: ---		

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	：御安淨水企業有限公司	委託編號	：YZ1151C3735
委託者地址	：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質	：飲用水
受檢單位	：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的	：定檢
行業別	：自述業別	採樣時間	：115年08月06日16時20分
採樣地點	：楠梓大學一館 H11/12F 飲水機 (高雄市楠梓區)	收樣時間	：115年08月07日
採樣單位	：御安淨水企業有限公司	報告日期	：115年08月18日
採樣方法	：---	報告編號	：C1153735-11
採樣行程代碼	：---		

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C3735
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年08月06日 15時30分
採樣地點：楠梓大學一館 338 號 H01/10F (高雄市楠梓區)	收樣時間：115年08月07日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年08月18日
採樣方法：---	報告編號：C1153735-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150807AB				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 338 號 H02/4F
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日15時35分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-13

樣品報告編號		C1150807AC				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

PASS

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 336 號 H03/4F
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日15時40分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-14

樣品報告編號		C1150807AD				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 338 號 H04/1F
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日15時45分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-15

樣品報告編號		C1150807AE				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C3735
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年08月06日15時50分
採樣地點：楠梓大學一館 338 號 H05/1F (高雄市楠梓區)	收樣時間：115年08月07日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年08月18日
採樣方法：---	報告編號：C1153735-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150807AF				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C3735
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年08月06日15時55分
採樣地點：楠梓大學一館 H06/B 棟 7 樓 (高雄市楠梓區)	收樣時間：115年08月07日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年08月18日
採樣方法：---	報告編號：C1153735-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150807AG				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1151C3735
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段127號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	115年08月06日16時00分
採樣地點：	楠梓大學一館H07/A棟7樓 (高雄市楠梓區)	收樣時間：	115年08月07日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	115年08月18日
採樣方法：	---	報告編號：	C1153735-18
採樣行程代碼：	---		

第8頁 共12頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 H08/A 棟 10 樓
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日16時05分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-19

樣品報告編號		C1150807AI				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C3735
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年08月06日16時10分
採樣地點：楠梓大學一館 H09/1F 飲水機 (高雄市楠梓區)	收樣時間：115年08月07日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年08月18日
採樣方法：---	報告編號：C1153735-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150807AJ				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司	委託編號：YZ1151C3735
委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司	檢測目的：定檢
行業別：自述業別	採樣時間：115年08月06日16時15分
採樣地點：楠梓大學一館 H10/12F 飲水機 (高雄市楠梓區)	收樣時間：115年08月07日
採樣單位：御安淨水企業有限公司	報告日期：115年08月18日
採樣方法：---	報告編號：C1153735-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150807AK				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						


元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：家興人力資源顧問股份有限公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：楠梓大學一館 H11/12F 飲水機
 (高雄市楠梓區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3735
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月06日16時20分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月18日
 報告編號：C1153735-22

樣品報告編號		C1150807AL				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 11時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						




Analysis Report

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 15:35
Sample Received: 08/07/2026

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-2

P3/12

Accreditation number by NERA : 041
(original Accreditation number by EPA : 041)




Analysis Report

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 15:55
Sample Received: 08/07/2026

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-6

P7/12



Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan
County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 H08/ Building A 10F

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 16:05
Sample Received: 08/07/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-8

PASS

Analysis Report

Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 No.338 H01/10F

Sample Received: 08/07/2026

Sampling Code: ---

Report Number: C1153735-12



Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 No.338 H02/4F

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 15:35
Sample Received: 08/07/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-13

Sample Report Number		C1150807AC				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	08/07/2026 11:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								
				</				

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 No.336 H03/4F

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 15:40
Sample Received: 08/07/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-14

Sample Report Number		C1150807AD				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	08/07/2026 11:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS

Analysis Report

Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 No.338 H04/1F

Sample Received: 08/07/2026

Sampling Code: ---

Report Number: C1153735-15



Analysis Report

Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 No.338 H05/1F

Sample Received: 08/07/2026

Sampling Code: ---

Report Number: C1153735-16

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 H06/ Building B 7F

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 15:55
Sample Received: 08/07/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-17

Sample Report Number		C1150807AG				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	08/07/2026 11:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								
				</				

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 H07/ Building A 7F

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 16:00
Sample Received: 08/07/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-18

Sample Report Number		C1150807AH				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	08/07/2026 11:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

Analysis Report

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-19



Analysis Report

Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 H09/ 1F Water dispenser

Sample Received: 08/07/2026

Sampling Code: ---

PASS

Analysis Report

Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 H10/ 12F Water dispenser

Sample Received: 08/07/2026

Sampling Code: ---

Report Number: C1153735-21

PASS

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Nanzi Daxue Hall 1 H11/ 12F Water dispenser

Client Number: YZ1151C3735
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 08/06/2026 16:20
Sample Received: 08/07/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 08/18/2026
Report Number: C1153735-22

Sample Report Number		C1150807AL				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Total Bacterial Count	CFU/mL	<5	08/07/2026 11:00	TGE Agar	1/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
The END								

PASS