

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：大樹學城一館 2F/K01 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3745
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月07日09時00分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月17日
 報告編號：C1153745-7

樣品報告編號		C1150807BQ				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 19時00分	TGE Agar	1 倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：大樹學城一館 2F/K02 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3745
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月07日09時05分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月17日
 報告編號：C1153745-8

樣品報告編號		C1150807BR				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 19時00分	TGE Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：大樹學城一館 3F/K03 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3745
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月07日09時10分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月17日
 報告編號：C1153745-9

樣品報告編號		C1150807BS				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年08月07日 19時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								
		PASS						

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：大樹學城一館 3F/K04 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3745
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月07日09時15分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月17日
 報告編號：C1153745-10

樣品報告編號		C1150807BT				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	1115年08月07日 19時00分	TGE Agar	1 倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：	御安淨水企業有限公司	委託編號：	YZ1151C3745
委託者地址：	桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	錄興國際股份有限公司-高雄分公司	檢測目的：	定檢
行業別：	自述業別	採樣時間：	115年08月07日 09時20分
採樣地點：	大樹學城一館 4F/K05 飲水機 (高雄市大樹區)	收樣時間：	115年08月07日
採樣單位：	御安淨水企業有限公司	報告日期：	115年08月17日
採樣方法：	---	報告編號：	C1153745-11
採樣行程代碼：	---		

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：大樹學城一館 6F/K09 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3746
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月07日09時10分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月17日
 報告編號：C1153746-3

樣品報告編號		C1150807BY				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年08月07日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		PASS						




元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：御安淨水企業有限公司
 委託者地址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號
 受檢單位：錄興國際股份有限公司-高雄分公司
 行業別：自述業別
 採樣地點：大樹學城一館 6F /K10 飲水機
 (高雄市大樹區)
 採樣單位：御安淨水企業有限公司
 採樣方法：---
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1151C3746
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年08月07日09時15分
 收樣時間：115年08月07日
 報告日期：115年08月17日
 報告編號：C1153746-4

樣品報告編號		C1150807BZ				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年08月07日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



Analysis Report

Client Number: YZ1151C3745

Sample Base: Drinking Water

Test purpose: Regular inspection

Sampling Date: 08/07/2026 09:00

Sample Received: 08/07/2026

Report Date: 08/17/2026

Report Number: C1153745-1

Sampling Code: ---

P2/7

Accreditation number by NERA : 041
(original Accreditation number by EPA : 041)

