國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　委 託 編 號 ：YZ1151C4399
委 託 者 地 址 ：桃園市平鎮區中豐路南勢二段 127 號　　樣 品 基 質 ：飲用水
受 檢 單 位 ：家興人力資源顧問股份有限公司　　檢 測 目 的 ：定檢
行 業 別 ：自述業別　　採 樣 時 間 ：115年09月17日14時00分
採 樣 地 點 ：龜山文化一館 E4/2F 飲水機　　收 樣 時 間 ：115年09月18日
(桃園市龜山區)
採 樣 單 位 ：御安淨水企業有限公司　　報 告 日 期 ：115年10月01日
採 樣 方 法 ：---　　報 告 編 號 ：C1154399-1
採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150918C				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲用水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年09月18日 11時00分	LES Endo Agar	1倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

PASS

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號　聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017　FAX：(03)463-5887

Accreditation number by NERA：041
(original Accreditation number by EPA：041)

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY
Analysis Report

Client: Yuann International Technology Co., Ltd
Address: No.127, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Plant: Golden Li H.R Consultant Co., Ltd
IndustrialType: ---
Sampling Site: Guishan Wenhua Hall 1 E4/2F water dispenser

Client Number: YZ1151C4399
Sample Base: Drinking Water
Test purpose: Regular inspection
Sampling Date: 09/17/2026 14:00
Sample Received: 09/18/2026

Sampling Organization: Yuann International Technology Co., Ltd
Sampling Method: ---
Sampling Code: ---

Report Date: 10/01/2026
Report Number: C1154399-1

Sample Report Number		C1150918C				Analytical Method	Drinking water standard of MOENV	Remarks
Sample Name(Number)		Drinking Water						
Analyzed Item	Unit	Analytical Value	Start Time of Incubating	Medium	Original Data			
Coliform Group	CFU/100 mL	<1	09/18/2026 11:00	LES Endo Agar	1/0，0	NIEA E230.55B	6	
The END								

PASS

Address: #128, Yuan-Tung Road, Chung-Li, Tao-Yuan, Taiwan 320, R.O.C. Contact: Hsiu Yun Chen
TEL：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

Phòng kiểm tra thí nghiệm trung tâm khoa bảo vệ môi trường đại học Nguyên Trí

Báo cáo kiểm nghiệm mẫu nước uống

Đơn vị ủy thác : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Địa chỉ người ủy thác : Số 127 đoạn 2 Nam Thế đường Trung Phong khu Bình Chấn thành phố Đào Viên
Đơn vị được kiểm nghiệm : Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cố vấn tài nguyên nhân lực Gia Hưng
Loại ngành nghề : Tự thuật
Địa điểm lấy mẫu : Guishan Wenhua Hall 1 E4/2F water dispenser
Đơn vị lấy mẫu : Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nước lọc Dự An
Phương pháp lấy mẫu : ---
Mã hành trình lấy mẫu : ---

Mã số đơn vị ủy thác : YZ1151C4399
Cơ chất mẫu thử nghiệm : Máy nước uống
Mục đích lấy mẫu : Kiểm nghiệm định kỳ
Thời gian lấy mẫu : 14:00 ngày 09/17/2026
Thời gian thu mẫu : ngày 09/18/2026
Thời gian lấy báo cáo : ngày 10/01/2026
Mã báo cáo : C1154399-1

Mã báo cáo mẫu nước		C1150918C				Phương pháp đo lường	Giá trị tiêu chuẩn máy nước uống cục bảo vệ môi trường	Chú thích
Mã số hoặc tên gọi cũ		Máy nước uống						
Hạng mục kiểm nghiệm	Đơn vị	Giá trị đo lường	Thời gian bắt đầu nuôi cấy	Tên môi trường nuôi cấy	Số liệu ban đầu			
Hạng mục kiểm nghiệm	CFU/100 mL	<1	11:00 giờ09/18/2026	LES Endo Agar	1/0,0	NIEA E230.55B	6	
Trống								

PASS

Địa chỉ phòng thí nghiệm : Số 128 đường Viễn Đông khu Trung Lịch thành phố Đào Viên
Điện thoại : (03)455-8017 Fax : (03)463-5887
Người liên lạc Chen Xiu Yun